

Jährlicher Abschaltkalender Windpark Hohfleck

Abschaltung	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	1.–15.	16.–31.	1.–15.	16.–28.	1.–15.	16.–31.	1.–15.	16.–30.	1.–15.	16.–31.	1.–15.	16.–30.	1.–15.	16.–31.	1.–15.	16.–31.	1.–15.	16.–30.	1.–15.	16.–31.	1.–15.	16.–30.	1.–15.	16.–31.
WINDKRAFTEMPFFINDLICHE VÖGEL																								
WEA 1 und 5 01.03.–15.09. · zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
WEA 2, 3 und 4 01.06.–31.07. · zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang											•	•	•	•										
WEA 2 und 3 01.08.–15.08.: zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang & nur wenn Windgeschwindigkeit ≤ 6,1 m/s auf Nabenhöhe															•									
FLEDERMÄUSE																								
Alle WEA 01.04.–31.08.: 1 Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang & wenn Windgeschwindigkeit < 6 m/s & Temperatur ≥ 10 °C								•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Alle WEA 01.09.–31.10. · 3 Stunden vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang& wenn Windgeschwindigkeit < 6 m/s & Temperatur ≥ 10 °C																	•	•	•	•				
Hinweise zur Lesart																								
Vogelabschaltung		Pauschale Abschaltung tagsüber zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.																						
Fledermausabschaltung		Abschaltung nachts im jeweils angegebenen Zeitfenster; zusätzlich müssen Windbedingungen (<6 m/s) und Temperaturbedingungen (>10 °C) erfüllt sein. Im 2. Jahr werden die Abschaltzeiten für die Fledermaus an die tatsächliche Fledermausaktivität vor Ort angepasst.																						
Weitere Gründe für den Stillstand von WEA																								
geringe Windgeschwindigkeit		Die Windgeschwindigkeit liegt unterhalb der erforderlichen Einschaltwindgeschwindigkeit von 3 m/s.																						
Eisabschaltung		Bei Eisbildung an Rotorblätter wird die Anlage zum Schutz vor Eisabwurf und zur Vermeidung von Schäden kurzzeitig abgeschaltet.																						
Schattenwurfabschaltung		Die Anlage wird kurzzeitig abgeschaltet, wenn die zulässigen Grenzwerte für den Schattenwurf an schutzbedürftigen Gebäuden erreicht werden.																						
Netzbedingte Abschaltungen		Netzengpässe, Netzstörungen und angeforderte Leistungsreduzierungen.																						
Technische Stillstände		Wartung, Reparaturen und Störungen																						
Wirtschaftliche Gründe		Abschaltung durch den Betreiber auf Grund zeitweise negativer Strompreise																						