

**zu Kapitel 7: Messeinrichtung**

- Es sind die Messkonzepte der SWT-Einheitsblätter anzuwenden.
- Über 20 kW Einspeiseleistung ist die Zähleranlage mit den SWT abzustimmen.