

zu TAB Kapitel 7 und 9 nach TAR Niederspannung VDE-AR-N 4100 Abschnitt 7.7

Zur Anbindung von Kommunikationseinrichtungen ist die TAR Niederspannung Abschnitt 7.7 für Zählerplätze zu beachten.

Mögliche Umsetzung bei Dreipunktbefestigung
min. Cat5-Leitungen und RJ45 Buchsen

Optional

- ↳ Unterverteiler Wohnung 3
- ↳ Unterverteiler Wohnung 2
- ↳ Unterverteiler Wohnung 1

