

## Hochlastzeitfenster 2017

Zur Ermittlung der erheblichen Abweichung von der Jahreshöchstlast sind die relevanten Hochlastzeitfenster gemäß des Beschlusses BK4-12-1656 der BNetzA in **Tabelle 1** dargestellt.

**Tabelle 1:**

<b>Entnahmeebene</b>	<b>Winter Jan., Feb., Dez.</b>	<b>Frühling Mrz. - Mai</b>	<b>Sommer Jun. – Aug.</b>	<b>Herbst Sep. – Nov.</b>
Mittelspannung	11:00 – 14:45 15:45 – 16:30 17:45 – 19:15	entfällt	entfällt	entfällt
Umspannung zur Niederspannung	17:30 – 20:15	entfällt	entfällt	17:30 – 19:15
Niederspannung	17:30 – 20:15	entfällt	entfällt	17:30 – 19:15

Hochlastzeitfenster für 2017 auf Basis der Lastgangdaten September 2015 bis August 2016

Samstage, Sonntage und in Baden-Württemberg geltende gesetzliche Feiertage sowie Brückentage und der Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr gelten ganzjährig nicht als Hochlastzeit.