

Hochlastzeitfenster 2018

Zur Ermittlung der erheblichen Abweichung von der Jahreshöchstlast sind die relevanten Hochlastzeitfenster gemäß des Beschlusses BK4-12-1656 der BNetzA in **Tabelle 1** dargestellt.

Tabelle 1:

Entnahmeebene	Winter Jan., Feb., Dez.	Frühling Mrz. - Mai	Sommer Jun. – Aug.	Herbst Sep. – Nov.
Mittelspannung	08:30 – 09:00 09:45 – 14:15 17:00 – 19:15	10:30 – 14:15	entfällt	10:45 – 13:30
Umspannung zur Niederspannung	17:30 – 19:45	entfällt	entfällt	17:45 – 19:45
Niederspannung	17:30 – 19:45	entfällt	entfällt	17:45 – 19:45

Hochlastzeitfenster für 2018 auf Basis der Lastgangdaten September 2016 bis August 2017

Samstage, Sonntage und in Baden-Württemberg geltende gesetzliche Feiertage sowie Brückentage und der Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr gelten ganzjährig nicht als Hochlastzeit.