

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach FW 309-1 (Stand: 05/2014)

für das

Nahwärmenetz "Alte Weberei" in Tübingen

Standort der Heizzentrale:

Kläranlage, Nürtinger Straße 124, 72074 Tübingen

Betreiber:

Stadtwerke Tübingen GmbH

Wärmeerzeuger:

3 x BHKW mit 180 kW_{el}, 235 kW_{th}, 473 kW_{FWL}

2 x Kessel mit 895 bzw. 1.600 kW_{th}

Datengrundlage: Planungsdaten

Primärenergiefaktor $f_{P,FW} = 0,00$

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 18.08.2021.

Stuttgart, den 19.08.2014



Dipl.-Ing. Josef Broll

f_p-Gutachter-Nr.: FW 609 - 133

EGS-plan

Ingenieurgesellschaft für Energie-,
Gebäude- und Solartechnik mbH
Gropiusplatz 10 • 70563 Stuttgart
Tel. 07 11/9 90 07-5 • Fax 9 90 07-99